

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB77.B.00025/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСМ-РЭК".

Место нахождения (адрес юридического лица): 123290, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. ЕРМАКОВА РОЦА, Д. 7Б, СТР. 6, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 14. Адрес места осуществления деятельности: 144000, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 9.. Основной государственный регистрационный номер: 5147746076099. Телефон: +7(926)247-13-88. Адрес электронной почты: info@stygo.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСМ-РЭК".

Место нахождения (адрес юридического лица): 123290, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. ЕРМАКОВА РОЦА, Д. 7Б, СТР. 6, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 14. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 144000, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 9. Основной государственный регистрационный номер: 5147746076099.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марок: ППС10, ППС12, ППС13Ф, ППС14, ППС15, ППС15Ф, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС20Ф, ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45, типов Р и Т, видов А и Б, толщиной от 10 мм до 500 мм, плотностью от 10 кг/м<sup>3</sup> до 45 кг/м<sup>3</sup> торговой марки «STYROPOURSCHALET», выпускаемые по ГОСТ 15588-2014 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные техническим условиям".

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.41.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921110000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4111/М-24 от 17.07.2024 г., выданного испытательной лабораторией "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-159.24-02 от 14.06.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), Схема сертификации: 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно Приложению на 1 листе.

Условия хранения: Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

При хранении под навесом плиты должны быть уложены на подкладки штабелями, высота которых не должна превышать 3 м.

Гарантийный срок хранения плит - один год со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.07.2024 г. по 21.07.2029 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Куценко Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))



## ПРИЛОЖЕНИЕ

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.NB77.B.00025/24


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – высокоопасные (Т3)




Руководитель  
(Заместитель руководителя) органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

  
(подпись)

Куценко Андрей Викторович  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))